

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ34.В.00282/19

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

№ 0010212

Общество с ограниченной ответственностью «Русская Теплоизоляционная Компания», (ООО «РТК»). Юридический адрес: 143350, Россия, г. Москва, 36-й километр Киевское шоссе (п.Марушкинское), владение 4 строение 2. ОГРН 1157746440411. Телефон: +7 (495) 215-04-42, E-mail: info@td-rtk.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью «Русская Теплоизоляционная Компания», (ООО «РТК»). Юридический адрес: 143350, Россия, г. Москва, 36-й километр Киевское шоссе (п.Марушкинское), владение 4 строение 2. Фактический адрес 108850, г. Москва, г. Щербинка, ул. Южная, д.2. ОГРН 1157746440411. Телефон: +7 (495) 215-04-42, E-mail: info@td-rtk.ru

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ». Адрес: 109428, Россия, г. Москва, Рязанский проспект, д. 10, стр. 2, офис 412, тел./факс: +7 (495) 740-43-62 (61), e-mail: info@pozhaudit.ru. Почтовый адрес: 109456, г. Москва, а/я 4. ОГРН: 5087746009489. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Изделия теплоизоляционные на основе вспененного антипирированного синтетического каучука Ру-флекс СТ, выпускаемые по ТУ 5768-001-45076584-15, (толщиной до 25 мм) имеют следующие показатели пожарной опасности: группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96, группа горючести – Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94, коэффициент дымообразования – Д3 (с высокой дымообразующей способностью) и показатель токсичности – Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034-2014 (ОКПД 2): 23.99.19

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ), ст. 13, ст. 134.

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № С-10/10-2019 от 07.10.2019 г. испытательного центра ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН24, внесен в реестр аккредитованных лиц 15.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 221/ОС-19 от 19.08.2019 г. ОС ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации - 4с.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

ТУ 5768-001-45076584-15

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 08.10.2019



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

эксперт (эксперты)

Handwritten signature and stamp of the expert.



по 07.10.2024

М.Б. Ясколко

Д.В. Борисов

КОПИЯ  
СЕРТИФИКАТА